

Temat: Remont wiaty dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji w zabudowanym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krasnie		Nazwa zadania: Remont wiaty dachowej, wymiana pokrycia dachu, remont elewacji	
Inwestor: Muzeum Podkarpackie w Krasnie ul. Rybitzkiego 16, 38-400 Krasno		Adres inwestycji: Muzeum Podkarpackie w Krasnie ul. Rybitzkiego 16, 38-400 Krasno	
Nazwa projektu: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Data projektu: mgr inż. Dariusz Furmanowicz nr WKP/0406/POOE/11	
Instalacja odgromowa, Rzut dachu.		Skala: 1:100 Data: 28.10.2013 Nr rys.: IE.01	



POZIOM OCHRONY III ZE ŚRODKAMI DODATKOWYMI

- ① - ZWÓD POZIOMY NISKI: DRUT Cu ø8mm
- ② - ZWÓD POZIOMY: DRUT Cu ø8mm h=0,5m
- ③ - ZWÓD POZIOMY: DRUT Cu ø8mm h=0,5m powyżej wysokości komina
- ④ - ZWÓD PIONOWY: IGUŁA Cu ø16mm h=1m powyżej elementów wentylacyjnych
- ⑤ - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY: TAŚMA Cu 30x4mm pod powierzchnią elewacji
- ⑥ - ZŁĄCZE KONTROLNE na wysokości około 0,5m ponad powierzchnię terenu
- ⑦ - UZIOM OTOKOWY: TAŚMA Cu 30x4mm

INSTALACJA ODGROMOWA

